

2019年8月14日  
東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月12日	8月12日	8月12日	8月12日
採取時刻	7:03	8:57	6:53	9:01
Cs-134(約2年)	29	60	69	8.1
Cs-137(約30年)	500	770	900	120
全	690	2,400	1,500	240
H-3(約12年)	ND(120)	360	140	130

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。