

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月14日	8月14日	8月14日	8月14日
採取時刻	7:01	7:19	6:52	7:22
Cs-134(約2年)	31	46	81	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	520	750	970	98
全	680	2,300	1,500	200
H-3(約12年)	ND(110)	380	ND(110)	210

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。