

2019年8月28日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月26日	8月26日	8月26日	8月26日
採取時刻	6:57	9:40	6:48	9:44
Cs-134(約2年)	36	47	200	ND(5.9)
Cs-137(約30年)	670	800	2,500	100
全	780	2,400	2,900	200
H-3(約12年)	ND(120)	360	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。