

2019年9月29日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月27日	9月27日	9月27日	9月27日
採取時刻	6:56	8:30	6:43	8:33
Cs-134(約2年)	29	47	110	ND(9.7)
Cs-137(約30年)	460	770	1,500	93
全	600	2,300	2,000	200
H-3(約12年)	ND(120)	260	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。