

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | 物揚場排水路 | | | | |
|-----------------------|------|----------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|
| | 8月2日 | 8月3日 | | | | 8月2日 | 8月3日 | | | |
| 採取日 | 8月2日 | 8月3日 | | | | 8月2日 | 8月3日 | | | |
| 採取時刻 | 7:10 | 7:55 | | | | 7:05 | 7:50 | | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | | | | 解析中 | 解析中 | | | |
| Cs-134(約2年) | 0.64 | ND(0.60) | | | | ND(0.66) | ND(0.56) | | | |
| Cs-137(約30年) | 9.6 | 13 | | | | 2.5 | 3.2 | | | |
| 全 | 13 | 17 | | | | 4.2 | 3.5 | | | |
| H-3(約12年) | - | - | | | | - | - | | | |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | BC排水路 | | | | |
|-----------------------|----------|------|--|--|--|----------|----------|--|--|--|
| | 8月2日 | 8月3日 | | | | 8月2日 | 8月3日 | | | |
| 採取日 | 8月2日 | 8月3日 | | | | 8月2日 | 8月3日 | | | |
| 採取時刻 | 6:00 | 6:00 | | | | 6:00 | 6:00 | | | |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | | | | 解析中 | 解析中 | | | |
| Cs-134(約2年) | ND(0.86) | 0.92 | | | | ND(0.65) | ND(0.59) | | | |
| Cs-137(約30年) | 15 | 13 | | | | 1.0 | ND(0.87) | | | |
| 全 | 17 | 15 | | | | ND(3.1) | ND(3.4) | | | |
| H-3(約12年) | - | - | | | | - | - | | | |

* 太枠内が今回公表データ。他は8月3日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。