

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日
採取時刻	6:20	6:25	8:45	6:45	8:10	6:40	7:30	6:25	6:30	8:50	6:50	8:15	6:45	7:35
降雨量(mm/日)	0	0	0	14	7.5	2	0	0	0	0	14	7.5	2	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.005	0.002	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.005	0.004
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.64)	ND(0.59)	ND(0.61)	ND(0.94)	ND(0.86)	0.68	ND(0.58)	ND(0.78)	ND(0.89)	ND(0.62)	ND(0.53)	ND(0.69)	ND(0.64)
Cs-137(約30年)	9.5	12	9.3	9.1	6.6	4.6	13	2.6	1.3	1.8	1.7	2.6	3.8	2.3
全	12	13	19	15	12	8.9	18	3.8	6.0	4.1	ND(3.9)	5.7	4.4	4.7
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-	-	-	-	-	-	7.5	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日	8月30日	8月31日	9月1日	9月2日	9月3日	9月4日	9月5日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:08	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	14	7.5	2	0	0	0	0	14	7.5	2	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.009	0.008	0.008	0.008	0.010	0.016	0.010	0.014	0.014	0.015	0.015	0.019	0.024	0.011
Cs-134(約2年)	1.5	ND(1.1)	ND(1.2)	0.90	5.1	3.1	1.7	ND(0.57)	ND(0.59)	ND(0.52)	ND(0.58)	ND(0.66)	ND(0.60)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	23	17	13	12	67	44	23	ND(0.72)	ND(0.81)	ND(0.80)	ND(0.80)	ND(0.80)	1.1	ND(0.78)
全	33	24	21	13	100	62	35	ND(3.2)	ND(3.6)	ND(3.7)	ND(3.3)	ND(3.2)	4.6	ND(2.7)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	-	7.1	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月6日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日			9月13日	9月14日	9月15日	9月16日		
採取日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日			9月13日	9月14日	9月15日	9月16日		
採取時刻	6:55	8:20	7:50	7:55			7:00	8:25	7:55	8:00		
降雨量(mm/日)	0	0	1	23.5			0	0	1	23.5		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.52)	0.58	ND(1.1)			ND(0.53)	ND(0.62)	ND(0.49)	1.7		
Cs-137(約30年)	14	7.7	8.9	7.3			2.7	2.2	2.3	16		
全	18	12	16	8.9			4.8	4.9	ND(3.6)	24		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日			9月13日	9月14日	9月15日	9月16日		
採取日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日			9月13日	9月14日	9月15日	9月16日		
採取時刻	6:00	7:28	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	1	23.5			0	0	1	23.5		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	1.9	1.4	1.1	1.0			ND(0.63)	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.49)		
Cs-137(約30年)	23	19	16	17			ND(0.77)	ND(0.73)	ND(0.80)	0.70		
全	37	23	22	29			ND(3.1)	ND(3.0)	ND(3.6)	4.7		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月16日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。