

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	8月8日		8月8日		8月8日		8月8日		8月8日	8月8日	8月8日	
採取時刻	6:58		7:03		7:12		7:20		7:27	7:32	7:42	
全	ND(11)		ND(11)		ND(11)		ND(4.3)		ND(11)	ND(11)	ND(11)	
H-3(約12年)	24		23		27		24		330	1,500	710	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。