

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	8月15日		8月15日		8月15日		8月15日		8月15日	8月15日	8月15日	
採取時刻	7:44		7:48		8:00		8:05		8:10	8:15	8:25	
全	ND(13)		ND(13)		ND(13)		ND(4.6)		ND(13)	ND(13)	ND(13)	
H-3(約12年)	21		20		32		18		390	1,400	690	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。