

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 | | |
|-------------------|-----------|---------|
| | 東京電力 | 第三者機関 |
| 採取日 | 2019年8月8日 | |
| 採取時刻 | 7:32 | |
| 全 | ND(11) | ND(2.8) |
| H-3(約12年) | 1,500 | 1,400 |

* 太枠内が今回公表データ。他は8月10日にお知らせ済み。

* 第三者機関:日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一 地下水バイパス揚水井 No.10 分析結果

単位:Bq/L

| 地下水バイパス 揚水井 No.10 | | |
|-------------------|------------|---------|
| | 東京電力 | 第三者機関 |
| 採取日 | 2019年8月15日 | |
| 採取時刻 | 8:15 | |
| 全 | ND(13) | ND(3.2) |
| H-3(約12年) | 1,400 | 1,400 |

* 太枠内が今回公表データ。他は8月17日にお知らせ済み。

* 第三者機関:日本分析センター

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。