

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7					
	ND(5.0)	ND(4.5)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(4.8)					
	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(3.0)	ND(4.7)					
	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(5.7)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(4.5)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.6)	ND(3.7)	ND(5.1)	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(4.6)					
	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(4.0)	-	-	-	-	-	-					
	ND(5.9)	ND(4.9)	ND(5.6)	ND(5.7)	ND(5.0)	ND(5.7)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(5.9)	ND(5.6)	ND(5.6)	ND(5.9)	ND(6.0)	ND(5.4)	ND(4.5)					
	ND(4.6)	ND(5.6)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(5.4)	ND(3.6)	ND(4.9)	ND(5.7)	ND(5.1)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(4.6)	ND(4.7)					
	ND(4.7)	ND(3.9)	ND(5.1)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.6)					

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7					
	ND(3.4)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.7)	ND(5.2)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(4.5)					
	ND(3.3)	ND(3.3)	ND(3.7)	ND(3.7)	ND(3.3)	ND(4.6)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(5.1)	ND(4.8)	ND(4.8)	ND(5.1)	ND(5.0)	ND(5.5)	ND(3.3)					
	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(5.2)	ND(4.0)	ND(5.8)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(5.0)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.5)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.1)	ND(4.0)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(3.0)	ND(5.3)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(3.7)	ND(2.7)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.8)					
	-	ND(3.5)	-	-	-	-	-	-	ND(3.5)	-	-	-	-	-	-					
	ND(4.7)	ND(8.3)	ND(7.6)	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(5.6)	ND(8.2)	ND(5.3)	ND(9.4)	ND(6.1)	ND(5.3)	1.3	5.1	ND(6.5)	ND(9.5)					
	ND(4.7)	ND(6.3)	ND(3.3)	ND(4.3)	ND(5.8)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(3.5)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(5.7)	ND(5.6)	ND(4.7)	ND(2.8)					
	ND(2.7)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(5.2)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.7)					

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	6/23	6/24	6/25	6/26	6/27	6/28	6/29	6/30	7/1	7/2	7/3	7/4	7/5	7/6	7/7					
	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.8)	ND(3.7)	ND(5.8)	ND(5.8)	ND(4.8)	ND(4.8)	8.6	ND(4.8)	ND(5.6)	4.5	5.5	ND(4.3)	4.8					
	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.3)	ND(3.9)	ND(3.3)	ND(4.7)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(5.7)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(5.4)	ND(4.4)	ND(5.1)					
	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(3.4)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(5.3)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(3.4)	ND(4.1)					
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(3.9)	ND(3.9)	ND(3.3)	ND(4.5)	ND(5.2)	ND(3.4)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(4.4)	ND(3.8)					
	-	ND(4.1)	-	-	-	-	-	-	ND(3.4)	-	-	-	-	-	-					
	39	38	38	38	38	41	34	42	73	68	49	150	68	74	50					
	ND(5.3)	ND(5.3)	ND(5.6)	ND(4.8)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.2)	ND(4.8)	ND(3.8)	ND(4.8)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(4.4)					
	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(4.7)	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(3.9)	6.1	ND(4.4)	ND(3.4)	ND(3.8)	5.3	ND(3.8)	ND(5.6)					

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29～)
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26～)
 を追加で測定(2011/5/30～)
 を追加で測定(2011/8/2～)
 NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

<測定箇所>
 4号T/B建屋南東
 プロセス主建屋北東
 プロセス主建屋南東
 プロセス主建屋南西
 雑固体廃棄物減容処理建屋南
 サイトバンカ建屋南西
 焼却工作建屋 西側
 雑固体廃棄物減容処理建屋北
 サイトバンカ建屋南東