

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日	11月5日
採取時刻	8:27	8:35	8:43	8:07	8:42	8:50	7:55	8:16
全	ND(13)	18	30	ND(13)	3,900	18	14	18
H-3(約12年)	ND(110)	ND(110)	ND(110)	190	ND(110)	ND(110)	160	ND(110)

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。