

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月30日	9月30日	9月30日	9月30日
採取時刻	7:04	8:51	7:12	8:54
Cs-134(約2年)	24	49	96	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	500	730	1,500	68
全	640	2,400	1,900	200
H-3(約12年)	ND(110)	290	ND(110)	210

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。