

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月14日	10月14日	10月14日	10月14日
採取時刻	6:57	8:37	6:48	8:40
Cs-134(約2年)	240	66	180	10
Cs-137(約30年)	3,400	970	2,500	140
全	4,300	2,300	3,500	190
H-3(約12年)	130	360	ND(110)	200

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。