

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月23日	10月23日	10月23日	10月23日
採取時刻	7:02	7:32	7:12	7:35
Cs-134(約2年)	550	59	140	ND(12)
Cs-137(約30年)	7,600	870	2,200	82
全	9,400	2,400	2,800	190
H-3(約12年)	240	300	ND(110)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。