

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	10月25日	10月25日	10月25日	10月25日
採取時刻	7:03	8:27	6:50	8:30
Cs-134(約2年)	500	53	140	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	7,700	990	2,000	81
全	9,300	2,300	2,600	180
H-3(約12年)	230	200	120	170

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。