

2019年11月10日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月8日	11月8日	11月8日	11月8日
採取時刻	7:18	9:06	7:07	9:09
Cs-134(約2年)	290	71	110	ND(6.2)
Cs-137(約30年)	4,300	870	1,400	49
全 β	5,200	2,400	2,200	140
H-3(約12年)	310	280	ND(120)	ND(110)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。