

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月11日	11月11日	11月11日	11月11日
採取時刻	6:58	8:59	6:50	9:02
Cs-134(約2年)	260	58	86	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	3,700	900	1,300	67
全	5,000	2,300	2,100	150
H-3(約12年)	280	330	ND(100)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。