

2019年11月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月13日	11月13日	11月13日	11月13日
採取時刻	8:10	8:54	8:19	8:57
Cs-134(約2年)	210	55	90	ND(6.1)
Cs-137(約30年)	3,300	900	1,400	57
全	4,000	2,200	1,800	150
H-3(約12年)	260	260	ND(120)	140

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。