

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月18日	11月18日	11月18日	11月18日
採取時刻	7:28	9:15	7:05	9:19
Cs-134(約2年)	200	54	87	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	2,900	860	1,300	74
全	3,800	2,300	1,600	150
H-3(約12年)	190	230	ND(120)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。