

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月20日	11月20日	11月20日	11月20日
採取時刻	7:03	7:30	7:13	7:34
Cs-134(約2年)	180	49	63	ND(9.9)
Cs-137(約30年)	2,700	800	1,200	58
全	3,800	2,400	1,700	140
H-3(約12年)	210	210	ND(120)	120

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。