

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	11月22日	11月22日	11月22日	11月22日
採取時刻	7:24	8:37	7:05	8:40
Cs-134(約2年)	190	56	66	ND(7.3)
Cs-137(約30年)	3,000	770	1,200	56
全	3,500	2,400	1,400	130
H-3(約12年)	210	230	ND(120)	130

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。