

2019年12月15日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|--------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月13日 | 12月13日 |
| 採取時刻 | 7:07 | 8:28 | 6:54 | 8:31 |
| Cs-134(約2年) | 160 | 42 | 56 | ND(6.2) |
| Cs-137(約30年) | 2,500 | 680 | 880 | 51 |
| 全β | 3,400 | 2,200 | 1,300 | 140 |
| H-3(約12年) | ND(120) | 300 | ND(120) | ND(120) |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。