

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	12月23日	12月23日	12月23日	12月23日
採取時刻	7:09	9:02	6:59	9:06
Cs-134(約2年)	180	49	62	ND(6.7)
Cs-137(約30年)	2,500	720	960	35
全	3,400	2,300	1,400	110
H-3(約12年)	150	230	ND(120)	ND(120)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。