

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
採取時刻	6:55	8:20	7:50	7:55	6:37	6:25	6:40	7:00	8:25	7:55	8:00	6:42	6:30	6:45
降雨量(mm/日)	0	0	1	23.5	0	0	0	0	0	1	23.5	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.002	0.002	0.002	0.123	0.003	0.002	0.002	0.005	0.004	0.005	0.016	0.005	0.005	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.52)	0.58	ND(1.1)	ND(0.82)	ND(0.93)	ND(0.84)	ND(0.53)	ND(0.62)	ND(0.49)	1.7	ND(0.71)	ND(0.48)	ND(0.50)
Cs-137(約30年)	14	7.7	8.9	7.3	6.8	10	10	2.7	2.2	2.3	16	3.5	2.3	2.1
全	18	12	16	8.9	14	16	19	4.8	4.9	ND(3.6)	24	7.4	6.0	4.8
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-	-	-	-	-	-	9.6	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日	9月13日	9月14日	9月15日	9月16日	9月17日	9月18日	9月19日
採取時刻	6:00	7:28	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	1	23.5	0	0	0	0	0	1	23.5	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.009	0.010	0.010	0.014	0.014	0.011	0.012	0.018	0.018	0.017	0.054	0.019	0.017	0.016
Cs-134(約2年)	1.9	1.4	1.1	1.0	6.0	1.4	0.92	ND(0.63)	ND(0.68)	ND(0.68)	ND(0.49)	ND(0.80)	ND(0.56)	ND(0.51)
Cs-137(約30年)	23	19	16	17	93	23	19	ND(0.77)	ND(0.73)	ND(0.80)	0.70	ND(0.94)	ND(0.64)	ND(0.85)
全	37	23	22	29	120	37	26	ND(3.1)	ND(3.0)	ND(3.6)	4.7	3.3	ND(3.1)	ND(2.9)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(6.7)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月20日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日			9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		
採取日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日			9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		
採取時刻	6:25	7:50	7:22	6:20			6:30	7:55	7:26	6:25		
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	0			0	0	1.5	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.57)	ND(0.83)	ND(0.68)	ND(0.61)			ND(0.95)	ND(0.52)	ND(0.42)	ND(0.84)		
Cs-137(約30年)	6.7	7.2	7.6	5.4			2.5	1.9	1.8	2.1		
全	17	14	13	8.9			ND(3.1)	ND(3.1)	4.1	ND(3.6)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日			9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		
採取日	9月27日	9月28日	9月29日	9月30日			9月27日	9月28日	9月29日	9月30日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	1.5	0			0	0	1.5	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.3)	ND(0.95)	ND(0.93)	ND(0.95)			ND(0.59)	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.57)		
Cs-137(約30年)	13	12	13	10			ND(0.88)	ND(0.77)	ND(0.74)	ND(0.83)		
全	16	18	16	15			ND(3.4)	ND(3.3)	ND(3.4)	ND(3.1)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は9月30日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。