

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

|                       | A排水路     |          |          |          |          | 物揚場排水路   |          |          |          |          |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 9月27日    | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日    | 9月27日    | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日    |
| 採取日                   | 9月27日    | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日    | 9月27日    | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日    |
| 採取時刻                  | 6:25     | 7:50     | 7:22     | 6:20     | 7:40     | 6:30     | 7:55     | 7:26     | 6:25     | 7:45     |
| 降雨量(mm/日)             | 0        | 0        | 1.5      | 0        | 0        | 0        | 0        | 1.5      | 0        | 0        |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中      |
| Cs-134(約2年)           | ND(0.57) | ND(0.83) | ND(0.68) | ND(0.61) | ND(0.91) | ND(0.95) | ND(0.52) | ND(0.42) | ND(0.84) | ND(0.68) |
| Cs-137(約30年)          | 6.7      | 7.2      | 7.6      | 5.4      | 5.6      | 2.5      | 1.9      | 1.8      | 2.1      | 1.7      |
| 全                     | 17       | 14       | 13       | 8.9      | 9.2      | ND(3.1)  | ND(3.1)  | 4.1      | ND(3.6)  | ND(4.0)  |
| H-3(約12年)             | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |

単位: Bq/L

|                       | K排水路    |          |          |          |       | BC排水路    |          |          |          |          |
|-----------------------|---------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|
|                       | 9月27日   | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日 | 9月27日    | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日    |
| 採取日                   | 9月27日   | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日 | 9月27日    | 9月28日    | 9月29日    | 9月30日    | 10月1日    |
| 採取時刻                  | 6:00    | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00  | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     | 6:00     |
| 降雨量(mm/日)             | 0       | 0        | 1.5      | 0        | 0     | 0        | 0        | 1.5      | 0        | 0        |
| 流量(m <sup>3</sup> /秒) | 解析中     | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中   | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      | 解析中      |
| Cs-134(約2年)           | ND(1.3) | ND(0.95) | ND(0.93) | ND(0.95) | 0.98  | ND(0.59) | ND(0.59) | ND(0.57) | ND(0.57) | ND(0.43) |
| Cs-137(約30年)          | 13      | 12       | 13       | 10       | 13    | ND(0.88) | ND(0.77) | ND(0.74) | ND(0.83) | ND(0.81) |
| 全                     | 16      | 18       | 16       | 15       | 15    | ND(3.4)  | ND(3.3)  | ND(3.4)  | ND(3.1)  | ND(3.4)  |
| H-3(約12年)             | -       | -        | -        | -        | -     | -        | -        | -        | -        | -        |

\* 太枠内が今回公表データ。他は10月1日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。