

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日
採取時刻	7:28	7:42	7:55	8:05	7:45	8:00	8:05	7:32	7:47	8:00	8:10	7:50	8:05	8:10
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.007	0.006	0.006	0.007	0.007	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.58)	0.63	0.61	ND(0.96)	ND(0.62)	ND(0.99)	ND(0.72)	ND(0.64)	ND(0.58)	ND(0.74)	ND(0.52)	ND(0.65)	ND(0.58)	ND(1.0)
Cs-137(約30年)	10	11	9.2	6.9	6.2	6.5	9.5	9.0	7.9	5.7	7.0	5.0	4.5	4.1
全	16	16	15	13	15	14	15	15	11	9.3	11	7.7	6.1	9.5
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-	-	-	-	-	-	10	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日	11月1日	11月2日	11月3日	11月4日	11月5日	11月6日	11月7日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:47	6:46	6:00	6:00	6:42	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.021	0.019	0.020	0.021	0.020	0.019	0.018	0.016	0.014	0.016	0.014	0.015	0.014	0.015
Cs-134(約2年)	1.8	ND(0.88)	ND(1.0)	0.80	ND(0.71)	ND(0.82)	ND(0.98)	ND(0.60)	ND(0.65)	ND(0.63)	ND(0.57)	ND(0.63)	ND(0.58)	ND(0.57)
Cs-137(約30年)	21	17	15	13	13	13	12	ND(0.76)	ND(0.86)	ND(0.74)	ND(0.71)	ND(0.82)	ND(0.76)	ND(0.78)
全	31	19	21	17	19	23	17	24	22	18	14	19	16	11
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	ND(7.5)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月8日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日			11月15日	11月16日	11月17日	11月18日		
採取日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日			11月15日	11月16日	11月17日	11月18日		
採取時刻	7:37	8:10	7:45	7:55			7:42	8:15	7:50	8:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	0.68	ND(0.63)	ND(0.98)			ND(0.81)	ND(0.64)	ND(0.89)	ND(0.52)		
Cs-137(約30年)	9.5	7.9	8.6	9.9			2.4	1.9	1.9	1.9		
全	15	12	13	20			3.8	5.4	4.2	4.7		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日			11月15日	11月16日	11月17日	11月18日		
採取日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日			11月15日	11月16日	11月17日	11月18日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:57	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	ND(0.86)	ND(0.70)	ND(0.84)			ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.62)	ND(0.70)		
Cs-137(約30年)	8.2	8.0	6.5	7.8			ND(0.73)	ND(0.80)	ND(0.84)	ND(0.82)		
全	15	11	6.5	11			3.3	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.2)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は11月18日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。