

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日
採取時刻	7:37	8:10	7:45	7:55	7:55	7:40	8:10	7:42	8:15	7:50	8:00	8:00	7:45	8:15
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	0.68	ND(0.63)	ND(0.98)	0.96	0.77	ND(0.66)	ND(0.81)	ND(0.64)	ND(0.89)	ND(0.52)	ND(0.80)	ND(0.64)	ND(0.73)
Cs-137(約30年)	9.5	7.9	8.6	9.9	11	11	11	2.4	1.9	1.9	1.9	2.3	1.9	1.9
全	15	12	13	20	22	18	20	3.8	5.4	4.2	4.7	ND(3.6)	ND(2.9)	3.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(9.7)	-	-	-	-	-	-	15	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:57	6:00	6:00	6:00	6:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	ND(0.86)	ND(0.70)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.91)	ND(0.86)	ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.62)	ND(0.70)	ND(0.58)	ND(0.65)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	8.2	8.0	6.5	7.8	11	8.4	7.8	ND(0.73)	ND(0.80)	ND(0.84)	ND(0.82)	ND(0.74)	ND(0.82)	ND(0.56)
全	15	11	6.5	11	15	13	8.2	3.3	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(2.9)	ND(3.1)	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	ND(9.7)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月21日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。