

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路							
採取日	11月22日							11月22日							
採取時刻	8:00							8:05							
降雨量(mm/日)	14							14							
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.88)							ND(0.65)							
Cs-137(約30年)	9.0							1.9							
全β	11							3.9							
H-3(約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路							
採取日	11月22日							11月22日							
採取時刻	8:20							6:00							
降雨量(mm/日)	14							14							
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.59)							ND(0.65)							
Cs-137(約30年)	9.7							ND(0.82)							
全β	12							ND(2.9)							
H-3(約12年)	-							-							

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。