

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路							
採取日	11月29日							11月29日							
採取時刻	7:25							7:30							
降雨量(mm/日)	0							0							
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.61)							ND(0.48)							
Cs-137(約30年)	5.5							1.3							
全	14							3.4							
H-3(約12年)	-							-							

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路							
採取日	11月29日							11月29日							
採取時刻	6:00							7:00							
降雨量(mm/日)	0							0							
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中							解析中							
Cs-134(約2年)	ND(0.86)							ND(0.59)							
Cs-137(約30年)	8.4							ND(0.71)							
全	9.2							ND(3.1)							
H-3(約12年)	-							-							

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。