

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日
採取時刻	7:37	8:10	7:45	7:55	7:55	7:40	8:10	7:42	8:15	7:50	8:00	8:00	7:45	8:15
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	0.68	ND(0.63)	ND(0.98)	0.96	0.77	ND(0.66)	ND(0.81)	ND(0.64)	ND(0.89)	ND(0.52)	ND(0.80)	ND(0.64)	ND(0.73)
Cs-137(約30年)	9.5	7.9	8.6	9.9	11	11	11	2.4	1.9	1.9	1.9	2.3	1.9	1.9
全	15	12	13	20	22	18	20	3.8	5.4	4.2	4.7	ND(3.6)	ND(2.9)	3.4
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(9.7)	-	-	-	-	-	-	15	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日	11月15日	11月16日	11月17日	11月18日	11月19日	11月20日	11月21日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:57	6:00	6:00	6:00	6:00	7:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.019	0.019	0.018	0.018	0.019	0.017	0.018	0.014	0.020	0.020	0.018	0.017	0.020	0.021
Cs-134(約2年)	ND(1.2)	ND(0.86)	ND(0.70)	ND(0.84)	ND(0.84)	ND(0.91)	ND(0.86)	ND(0.61)	ND(0.51)	ND(0.62)	ND(0.70)	ND(0.58)	ND(0.65)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	8.2	8.0	6.5	7.8	11	8.4	7.8	ND(0.73)	ND(0.80)	ND(0.84)	ND(0.82)	ND(0.74)	ND(0.82)	ND(0.56)
全	15	11	6.5	11	15	13	8.2	3.3	ND(3.3)	ND(3.2)	ND(3.2)	ND(2.9)	ND(3.1)	ND(3.2)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	98	-	-	-	-	-	-	ND(9.7)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は11月22日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路							物揚場排水路						
	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日				11月29日	11月30日	12月1日	12月2日			
採取日	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日				11月29日	11月30日	12月1日	12月2日			
採取時刻	7:25	7:30	8:05	7:40				7:30	7:35	8:10	7:45			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.61)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.59)				ND(0.48)	ND(0.57)	ND(0.80)	ND(0.73)			
Cs-137(約30年)	5.5	6.2	6.7	7.3				1.3	2.0	2.0	2.0			
全	14	11	12	13				3.4	3.8	3.8	ND(3.3)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

単位: Bq/L

	K排水路							BC排水路						
	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日				11月29日	11月30日	12月1日	12月2日			
採取日	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日				11月29日	11月30日	12月1日	12月2日			
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00				7:00	6:00	6:00	6:00			
降雨量(mm/日)	0	0	0	0				0	0	0	0			
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中				解析中	解析中	解析中	解析中			
Cs-134(約2年)	ND(0.86)	ND(0.61)	ND(0.75)	ND(0.69)				ND(0.59)	ND(0.88)	ND(0.57)	ND(0.53)			
Cs-137(約30年)	8.4	7.3	7.2	8.2				ND(0.71)	ND(0.76)	ND(0.73)	ND(0.80)			
全	9.2	14	9.5	10				ND(3.1)	ND(2.8)	ND(2.9)	ND(3.0)			
H-3(約12年)	-	-	-	-				-	-	-	-			

* 太枠内が今回公表データ。他は12月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。