

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路						物揚場排水路					
	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日
採取時刻	7:25	7:30	8:05	7:40	8:15	8:10	7:30	7:35	8:10	7:45	8:20	8:15
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.61)	ND(0.56)	ND(0.61)	ND(0.59)	ND(0.49)	ND(0.53)	ND(0.48)	ND(0.57)	ND(0.80)	ND(0.73)	ND(0.71)	ND(0.63)
Cs-137 (約30年)	5.5	6.2	6.7	7.3	3.8	7.8	1.3	2.0	2.0	2.0	1.5	2.6
全	14	11	12	13	10	14	3.4	3.8	3.8	ND(3.3)	3.5	3.7
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

単位: Bq/L

採取日	K排水路						BC排水路					
	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日	11月29日	11月30日	12月1日	12月2日	12月3日	12月4日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134 (約2年)	ND(0.86)	ND(0.61)	ND(0.75)	ND(0.69)	ND(0.89)	ND(0.77)	ND(0.59)	ND(0.88)	ND(0.57)	ND(0.53)	ND(0.51)	ND(0.57)
Cs-137 (約30年)	8.4	7.3	7.2	8.2	6.7	6.8	ND(0.71)	ND(0.76)	ND(0.73)	ND(0.80)	ND(0.80)	ND(0.74)
全	9.2	14	9.5	10	12	9.4	ND(3.1)	ND(2.8)	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(2.9)	ND(3.0)
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	分析中	-	-	-	-	-	分析中

* 太枠内が今回公表データ。他は12月4日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。