

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路									
	採取日	採取時刻	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	Cs-134 (約2年)	Cs-137 (約30年)	全	H-3 (約12年)	採取日	採取時刻	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	Cs-134 (約2年)	Cs-137 (約30年)	全	H-3 (約12年)
	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日			12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日		
採取時刻	7:35	7:43	7:10	8:09	7:58	7:50			7:40	7:48	7:15	8:14	8:03	7:55		
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134 (約2年)	ND(0.57)	ND(0.49)	ND(0.65)	ND(0.83)	ND(0.86)	ND(0.65)			ND(0.69)	ND(0.51)	ND(0.56)	ND(0.54)	ND(0.52)	ND(0.62)		
Cs-137 (約30年)	6.9	6.3	7.6	7.2	6.8	7.4			1.2	1.4	1.9	1.3	1.7	1.4		
全	12	14	14	14	15	14			ND(3.2)	3.4	ND(3.1)	ND(2.9)	4.0	4.1		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	分析中			-	-	-	-	-	分析中		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路									
	採取日	採取時刻	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	Cs-134 (約2年)	Cs-137 (約30年)	全	H-3 (約12年)	採取日	採取時刻	降雨量 (mm/日)	流量 (m ³ /秒)	Cs-134 (約2年)	Cs-137 (約30年)	全	H-3 (約12年)
	12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日			12月6日	12月7日	12月8日	12月9日	12月10日	12月11日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:14			6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:57		
降雨量 (mm/日)	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0		
流量 (m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134 (約2年)	ND(0.80)	ND(0.77)	ND(0.86)	ND(0.67)	ND(0.70)	ND(0.89)			ND(0.59)	ND(0.61)	ND(0.53)	ND(0.53)	ND(0.52)	ND(0.66)		
Cs-137 (約30年)	5.1	6.5	5.8	5.6	5.3	6.3			ND(0.76)	ND(0.83)	ND(0.80)	ND(0.58)	ND(0.72)	ND(0.78)		
全	9.8	11	8.4	11	9.3	7.3			ND(3.0)	ND(2.8)	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(2.8)	ND(2.5)		
H-3 (約12年)	-	-	-	-	-	分析中			-	-	-	-	-	分析中		

* 太枠内が今回公表データ。他は12月11日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。