

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日
採取時刻	7:35	8:15	7:35	8:15	7:55	7:40	7:44	7:40	8:20	7:40	8:20	8:00	7:45	7:48
降雨量(mm/日)	0	0	3	5.5	0	0	0.5	0	0	3	5.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.63)	0.49	ND(0.55)	ND(0.58)	ND(1.0)	ND(0.46)	ND(0.59)	ND(0.60)	ND(0.62)	ND(0.64)	ND(0.59)	ND(0.66)	ND(0.64)
Cs-137(約30年)	7.4	7.1	7.6	2.7	3.4	3.9	5.9	1.9	1.4	ND(0.88)	2.5	2.2	1.6	1.7
全	14	12	11	4.5	8.5	8.6	10	4.0	4.0	ND(3.6)	ND(3.4)	3.4	ND(2.9)	ND(3.6)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(8.0)	-	-	-	-	-	-	14	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日	12月20日	12月21日	12月22日	12月23日	12月24日	12月25日	12月26日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	7:07	6:00	6:00	7:04	6:00	6:00	6:40	6:50	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	3	5.5	0	0	0.5	0	0	3	5.5	0	0	0.5
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中	解析中
Cs-134(約2年)	ND(0.75)	ND(0.84)	ND(0.84)	0.71	ND(0.80)	0.56	ND(0.74)	ND(0.65)	ND(0.57)	ND(0.64)	ND(0.64)	ND(0.62)	ND(0.67)	ND(0.70)
Cs-137(約30年)	4.5	4.7	4.9	8.6	6.0	4.8	4.5	ND(0.80)	ND(0.73)	ND(0.82)	ND(0.82)	ND(0.82)	ND(0.80)	ND(0.90)
全	8.4	8.8	6.0	16	7.8	8.4	4.9	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(3.0)	3.5	3.4	ND(3.2)	ND(3.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	110	-	-	-	-	-	-	ND(8.0)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は12月26日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。