

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	10月31日		10月31日		10月31日		10月31日		10月31日	10月31日	10月31日	
採取時刻					7:37		7:42		7:48	7:52	8:03	
全					ND(12)		ND(3.8)		ND(12)	ND(12)	ND(12)	
H-3(約12年)					21		20		300	1,400	580	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

水位計故障のため採取中止