

集中廃棄物処理施設周辺 サブドレン水核種分析結果

I-131 (Bq/L)

測定場所	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25			
	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.3)	ND(4.5)	ND(4.2)	ND(5.3)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.8)	ND(4.6)	ND(5.0)	ND(4.7)	ND(3.6)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.1)			
	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.7)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(3.6)	ND(5.2)	ND(3.9)	ND(3.9)			
	ND(4.7)	ND(3.4)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(4.5)	ND(3.8)	ND(3.6)	ND(4.0)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(3.7)	ND(5.0)	ND(4.1)	ND(3.6)	ND(4.0)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(4.3)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(4.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(5.0)	ND(4.2)	ND(5.2)	ND(4.5)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(4.8)	ND(4.7)			
	-	ND(4.6)	-	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(5.2)	-	-			
	ND(4.1)	ND(5.4)	ND(5.5)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(5.6)	ND(4.6)	ND(5.4)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(5.5)	ND(5.6)	ND(5.2)			
	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(4.6)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(4.6)	ND(4.8)			
	ND(4.7)	ND(5.0)	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(5.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(5.2)	ND(5.5)	ND(4.2)	ND(4.2)			

Cs-134 (Bq/L)

測定場所	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25			
	ND(3.4)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(3.0)	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(4.7)	ND(4.3)	ND(5.3)	ND(5.5)	ND(3.7)	ND(5.5)	ND(5.5)	ND(5.4)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(4.9)	ND(5.7)			
	ND(4.0)	ND(5.0)	ND(3.7)	ND(4.0)	ND(3.8)	ND(3.5)	ND(4.0)	ND(3.2)	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(3.6)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.1)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.2)			
	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(3.7)	ND(3.8)	ND(4.3)	ND(4.7)	ND(3.8)	ND(5.9)	ND(4.6)	ND(5.1)	ND(4.1)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.7)	ND(4.1)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(5.1)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(3.8)	ND(4.9)	ND(3.6)	ND(4.9)	ND(5.0)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(4.4)	ND(4.7)	ND(5.1)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(3.5)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(3.7)			
	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	ND(4.9)	-	-	-	-	-	-	ND(5.5)	-	-			
	ND(4.0)	ND(5.2)	ND(6.0)	ND(4.4)	ND(4.4)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.4)	ND(8.5)	ND(5.8)	ND(8.3)	ND(4.9)	ND(5.3)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(5.1)	4.7			
	ND(4.0)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(4.0)	ND(4.0)	ND(3.8)	ND(4.4)	ND(3.5)	ND(4.6)	ND(4.8)	ND(4.4)	ND(4.1)	ND(4.8)	ND(4.9)	ND(3.5)	ND(4.9)	ND(4.9)			
	ND(4.9)	ND(4.0)	ND(4.3)	ND(4.8)	ND(5.5)	ND(5.0)	ND(5.3)	ND(5.2)	ND(5.7)	ND(5.4)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.2)	ND(5.5)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(5.4)	ND(4.0)			

Cs-137 (Bq/L)

測定場所	12/8	12/9	12/10	12/11	12/12	12/13	12/14	12/15	12/16	12/17	12/18	12/19	12/20	12/21	12/22	12/23	12/24	12/25			
	ND(4.3)	12	6.9	5.2	5.6	8.9	ND(4.6)	ND(5.0)	7.2	6.3	7.0	ND(5.3)	6.6	10	7.5	11	ND(5.2)	ND(5.4)			
	ND(4.1)	ND(3.8)	ND(3.9)	ND(5.2)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(5.2)	ND(4.4)	ND(3.9)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.9)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(3.5)	ND(5.1)	ND(4.2)	ND(4.2)			
	ND(4.9)	ND(4.5)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(4.7)	ND(4.9)	ND(4.4)	ND(4.5)	ND(4.3)	ND(5.0)	ND(5.0)	ND(4.6)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(3.9)	ND(4.8)	ND(3.9)	ND(5.4)			
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	ND(3.9)	ND(3.8)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(4.2)	ND(4.2)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.6)	ND(5.3)	ND(3.8)	ND(4.2)	ND(4.6)	ND(4.3)	ND(3.7)	ND(4.6)	ND(5.0)			
	-	ND(4.5)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-	-	-	-	-	ND(4.3)	-	-			
	45	48	49	52	50	48	53	54	55	46	51	55	61	49	54	50	61	65			
	ND(4.2)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(3.8)	ND(5.0)	ND(4.3)	ND(4.3)	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.2)	ND(3.4)	ND(4.6)	4.0			
	ND(4.6)	ND(4.4)	ND(4.2)	ND(4.5)	ND(3.9)	ND(5.4)	ND(3.9)	ND(3.4)	ND(4.6)	ND(5.2)	ND(4.9)	ND(4.3)	ND(5.7)	ND(4.6)	4.1	ND(3.9)	ND(4.6)	ND(5.4)			

「-」はサンプリング・測定を実施していないことを示す。  
 は が採取不可となったため、地下水流の上流側として選定し、週1回程度の頻度で測定(2011/4/29~)  
 は地下水流の下流側であることから、追加で測定(2011/5/26~)  
 を追加で測定(2011/5/30~)  
 を追加で測定(2011/8/2~)  
 NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

<測定箇所>  
 4号T/B建屋南東  
 プロセス主建屋北東  
 プロセス主建屋南東  
 プロセス主建屋南西  
 雑固体廃棄物減容処理建屋南  
 サイトバンカ建屋南西  
 焼却工作建屋 西側  
 雑固体廃棄物減容処理建屋北  
 サイトバンカ建屋南東