

2020年1月19日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

| | 1号機放水路立坑水 | | 2号機放水路立坑水 | |
|--------------|-----------|-------|-----------|---------|
| | 上流側 | 下流側 | 上流側 | 下流側 |
| 採取日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 |
| 採取時刻 | 7:08 | 8:28 | 6:56 | 8:31 |
| Cs-134(約2年) | 180 | 42 | 52 | ND(7.8) |
| Cs-137(約30年) | 2,800 | 600 | 990 | 34 |
| 全 | 3,400 | 2,200 | 1,400 | 120 |
| H-3(約12年) | 180 | 380 | ND(110) | 170 |

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。