

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月3日	2月3日	2月3日	2月3日
採取時刻	7:06	9:17	6:56	9:21
Cs-134(約2年)	160	37	120	ND(7.4)
Cs-137(約30年)	2,500	750	1,900	39
全	3,300	2,300	2,600	96
H-3(約12年)	160	300	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。