

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	2月5日	2月5日	2月5日	2月5日
採取時刻	7:03	8:47	7:13	8:50
Cs-134(約2年)	160	39	110	ND(6.2)
Cs-137(約30年)	2,300	690	1,700	44
全	3,300	2,100	2,500	99
H-3(約12年)	ND(130)	230	ND(130)	ND(130)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。