

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日
採取時刻	7:06	9:05	6:57	9:09
Cs-134(約2年)	160	53	71	ND(7.8)
Cs-137(約30年)	2,400	770	1,100	53
全	2,900	2,100	1,500	120
H-3(約12年)	ND(120)	270	ND(120)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。