

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日
採取時刻	7:40	7:35	7:30	7:50	7:55	7:40	7:50	7:45	7:40	7:35	7:55	8:00	7:45	7:55
降雨量(mm/日)	6	0	0	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.015	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.008	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.66)	ND(0.77)	ND(0.50)	ND(0.57)	ND(0.50)	ND(0.52)	ND(0.60)	ND(0.75)	ND(0.55)	ND(0.67)	ND(0.52)	ND(0.57)	ND(0.51)	ND(0.53)
Cs-137(約30年)	2.6	5.1	4.6	4.5	2.8	4.0	4.1	5.0	1.4	1.6	1.3	1.1	0.89	1.2
全	4.8	6.1	4.5	6.4	3.4	12	6.0	11	ND(3.1)	ND(3.3)	ND(3.0)	ND(3.0)	3.0	ND(2.8)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-	-	-	-	-	-	8.4	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日	12月27日	12月28日	12月29日	12月30日	12月31日	1月1日	1月2日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:57	6:00	6:00	6:35	6:00	6:45	6:00	6:35	6:00
降雨量(mm/日)	6	0	0	1	0	0	0	6	0	0	1	0	0	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.041	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.013	0.257	0.011	0.019	0.017	0.018	0.018	0.017
Cs-134(約2年)	0.74	1.0	ND(0.92)	ND(0.77)	ND(0.57)	ND(0.82)	ND(0.78)	ND(0.45)	ND(0.44)	ND(0.70)	ND(0.50)	ND(0.59)	ND(0.59)	ND(0.63)
Cs-137(約30年)	16	9.4	5.9	5.0	5.4	5.0	4.3	2.0	ND(0.61)	ND(0.88)	ND(0.77)	ND(0.87)	ND(0.66)	ND(0.79)
全	21	14	7.2	8.9	6.6	4.1	6.9	9.6	ND(3.1)	ND(2.9)	ND(2.9)	ND(2.9)	ND(3.2)	ND(3.0)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	-	ND(7.4)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月3日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日			1月10日	1月11日	1月12日	1月13日		
採取日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日			1月10日	1月11日	1月12日	1月13日		
採取時刻	7:20	7:35	7:47	7:40			7:25	7:40	7:52	7:45		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.56)	ND(0.44)	ND(0.52)	ND(0.53)			ND(0.59)	ND(0.80)	ND(0.56)	ND(0.45)		
Cs-137(約30年)	4.9	6.0	6.8	7.5			1.7	1.2	1.3	1.6		
全	8.1	9.4	9.3	13			ND(3.3)	3.0	ND(3.1)	ND(3.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日			1月10日	1月11日	1月12日	1月13日		
採取日	1月10日	1月11日	1月12日	1月13日			1月10日	1月11日	1月12日	1月13日		
採取時刻	6:00	7:07	7:15	6:00			6:40	6:45	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.68)	ND(0.79)	ND(0.85)	ND(0.90)			ND(0.53)	ND(0.66)	ND(0.59)	ND(0.39)		
Cs-137(約30年)	11	5.7	4.9	5.1			ND(0.79)	ND(0.77)	ND(0.87)	ND(0.69)		
全	13	11	8.1	6.6			ND(3.2)	ND(2.9)	ND(3.0)	ND(3.0)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は1月13日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。