

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日
採取時刻	7:35	7:35	7:12	7:40	7:25	7:40	7:47	7:40	7:40	7:17	7:45	7:30	7:45	7:52
降雨量(mm/日)	0	0	0	4.5	0	8.5	0	0	0	0	4.5	0	8.5	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.70)	ND(0.65)	ND(0.59)	ND(0.56)	ND(0.68)	ND(0.54)	ND(0.76)	ND(0.55)	ND(0.84)	ND(0.74)	ND(0.56)	ND(0.58)	ND(0.55)	ND(0.63)
Cs-137(約30年)	6.7	6.9	6.7	6.4	6.6	8.4	5.2	0.78	0.98	1.4	ND(0.86)	1.7	ND(0.89)	1.8
全	11	12	9.8	14	9.7	13	8.2	ND(3.0)	2.9	3.2	3.4	3.3	3.1	3.2
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(9.3)	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日	2月28日	2月29日	3月1日	3月2日	3月3日	3月4日	3月5日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	0	0	4.5	0	8.5	0	0	0	0	4.5	0	8.5	0
流量(m <sup>3</sup> /秒)	0.010	0.010	0.009	0.009	0.011	0.010	0.013	0.016	0.017	0.019	0.016	0.019	0.017	0.031
Cs-134(約2年)	ND(0.82)	ND(0.71)	ND(0.99)	ND(0.75)	ND(0.84)	ND(0.82)	1.6	ND(0.61)	ND(0.65)	ND(0.86)	ND(0.53)	ND(0.51)	ND(0.68)	ND(0.65)
Cs-137(約30年)	6.1	5.3	6.3	4.8	7.4	6.3	24	ND(0.66)	ND(0.89)	ND(0.74)	ND(0.78)	ND(0.84)	ND(0.82)	ND(0.75)
全	7.8	11	11	10	14	9.0	37	ND(3.4)	ND(2.8)	ND(3.5)	ND(3.5)	5.7	ND(2.8)	5.0
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	130	-	-	-	-	-	-	ND(9.3)	-

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月6日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

## 福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日			3月13日	3月14日	3月15日	3月16日		
採取日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日			3月13日	3月14日	3月15日	3月16日		
採取時刻	7:50	7:25	7:25	7:22			7:55	7:30	7:30	7:27		
降雨量(mm/日)	0	9.5	0	1.5			0	9.5	0	1.5		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.64)	ND(0.57)	ND(0.55)	ND(0.59)			ND(0.69)	ND(0.72)	ND(0.67)	ND(0.45)		
Cs-137(約30年)	6.9	6.9	3.2	3.3			1.4	1.2	1.8	1.1		
全	13	12	3.5	5.6			4.1	4.7	ND(3.3)	3.8		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日			3月13日	3月14日	3月15日	3月16日		
採取日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日			3月13日	3月14日	3月15日	3月16日		
採取時刻	6:00	6:00	6:52	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	9.5	0	1.5			0	9.5	0	1.5		
流量(m <sup>3</sup> /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.62)	ND(1.0)	ND(0.82)			ND(0.63)	ND(0.46)	ND(0.46)	ND(0.54)		
Cs-137(約30年)	11	8.4	25	12			ND(0.78)	ND(0.82)	0.91	ND(0.64)		
全	17	14	34	17			ND(3.2)	ND(3.2)	5.6	3.3		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

\* 太枠内が今回公表データ。他は3月16日までにお知らせ済み。

\* 測定対象外の項目は「-」と記す。

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。