

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日
採取時刻	7:50	7:25	7:25	7:22	7:42	7:25	7:45	7:55	7:30	7:30	7:27	7:47	7:30	7:50
降雨量(mm/日)	0	9.5	0	1.5	0	0	0	0	9.5	0	1.5	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
Cs-134(約2年)	ND(0.64)	ND(0.57)	ND(0.55)	ND(0.59)	ND(0.97)	ND(0.66)	ND(0.60)	ND(0.69)	ND(0.72)	ND(0.67)	ND(0.45)	ND(0.55)	ND(0.75)	ND(0.55)
Cs-137(約30年)	6.9	6.9	3.2	3.3	5.4	3.1	4.3	1.4	1.2	1.8	1.1	1.5	2.1	1.1
全	13	12	3.5	5.6	8.5	9.6	11	4.1	4.7	ND(3.3)	3.8	ND(3.0)	ND(3.0)	4.1
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-	-	-	-	-	-	8.0	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							BC排水路						
	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日	3月13日	3月14日	3月15日	3月16日	3月17日	3月18日	3月19日
採取時刻	6:00	6:00	6:52	6:00	7:00	7:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	0	9.5	0	1.5	0	0	0	0	9.5	0	1.5	0	0	0
流量(m ³ /秒)	0.010	0.010	0.012	0.011	0.010	0.010	0.008	0.017	0.014	0.024	0.020	0.016	0.016	0.014
Cs-134(約2年)	ND(0.91)	ND(0.62)	ND(1.0)	ND(0.82)	ND(0.78)	ND(0.84)	ND(0.82)	ND(0.63)	ND(0.46)	ND(0.46)	ND(0.54)	ND(0.77)	ND(0.73)	ND(0.59)
Cs-137(約30年)	11	8.4	25	12	7.2	7.3	6.0	ND(0.78)	ND(0.82)	0.91	ND(0.64)	ND(0.76)	ND(0.83)	ND(0.83)
全	17	14	34	17	12	9.6	8.2	ND(3.2)	ND(3.2)	5.6	3.3	ND(3.1)	ND(3.3)	ND(3.5)
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	87	-	-	-	-	-	-	ND(4.8)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は3月20日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日			3月27日	3月28日	3月29日	3月30日		
採取日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日			3月27日	3月28日	3月29日	3月30日		
採取時刻	7:40	7:15	7:25	7:50			7:45	7:20	7:30	7:55		
降雨量(mm/日)	0	7	26	0			0	7	26	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.54)	ND(0.86)	ND(0.84)	ND(0.44)			ND(0.45)	ND(0.66)	ND(0.85)	ND(0.69)		
Cs-137(約30年)	4.0	4.7	2.7	4.0			0.97	ND(0.71)	4.3	3.4		
全	7.4	6.9	ND(3.5)	5.6			ND(3.3)	ND(3.3)	6.6	6.3		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						BC排水路					
	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日			3月27日	3月28日	3月29日	3月30日		
採取日	3月27日	3月28日	3月29日	3月30日			3月27日	3月28日	3月29日	3月30日		
採取時刻	6:00	6:00	6:50	6:00			6:00	6:00	6:00	6:45		
降雨量(mm/日)	0	7	26	0			0	7	26	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.88)	1.0	2.0	1.2			ND(0.73)	ND(0.56)	ND(0.51)	ND(0.57)		
Cs-137(約30年)	5.8	13	38	31			ND(0.68)	ND(0.64)	0.81	ND(0.85)		
全	11	14	53	48			ND(3.3)	ND(3.3)	4.4	4.7		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は3月30日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。