

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	3月26日		3月26日		3月26日		3月26日		3月26日	3月26日	3月26日	
採取時刻	7:23		7:28		7:35		7:39		7:43	7:48	7:58	
全	ND(9.7)		ND(9.7)		ND(9.7)		ND(3.7)		ND(9.7)	ND(9.7)	ND(9.7)	
H-3(約12年)	16		15		21		21		310	580	950	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。