

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

| | H4エリア周辺地下水 | | | | | | | |
|-----------|------------|-----|-----|-----|---------|-------|---------|---------|
| | E-3 | E-4 | E-5 | E-8 | E-9 | E-10 | E-13 | E-14 |
| 採取日 | | | | | 6月23日 | 6月23日 | 6月23日 | 6月23日 |
| 採取時刻 | | | | | 9:22 | 9:27 | 9:37 | 9:07 |
| 全 | | | | | 1,200 | 38 | ND(13) | ND(13) |
| H-3(約12年) | | | | | ND(130) | 190 | ND(130) | ND(130) |

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。