

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月13日	4月13日	4月13日	4月13日
採取時刻	7:05	9:05	7:00	9:08
Cs-134(約2年)	60	39	66	ND(7.0)
Cs-137(約30年)	990	790	1,000	41
全	1,300	2,200	1,200	90
H-3(約12年)	ND(120)	260	ND(120)	120

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。