

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月20日	4月20日	4月20日	4月20日
採取時刻	6:25	6:35	6:20	6:42
Cs-134(約2年)	49	52	130	ND(6.4)
Cs-137(約30年)	780	870	2,300	32
全	1,100	2,100	3,100	92
H-3(約12年)	ND(110)	260	ND(110)	ND(120)

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。