

2020年4月24日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	4月22日	4月22日	4月22日	4月22日
採取時刻	7:40	6:45	7:45	6:48
Cs-134(約2年)	46	38	110	ND(11)
Cs-137(約30年)	760	770	1,800	42
全 $\beta$	990	2,200	2,300	69
H-3(約12年)	ND(100)	350	120	ND(100)

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。