

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果

単位: Bq/L

| | A排水路 | | | | | | 物揚場排水路 | | | | | |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 |
| 採取日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 |
| 採取時刻 | 7:35 | 7:32 | 7:35 | 8:30 | 8:00 | 7:35 | 7:39 | 7:37 | 7:40 | 8:35 | 8:05 | 7:40 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.59) | ND(0.68) | ND(0.57) | ND(0.52) | ND(0.46) | ND(0.54) | ND(0.53) | ND(0.66) | ND(0.51) | ND(0.78) | ND(0.73) | ND(0.73) |
| Cs-137(約30年) | 3.7 | 4.5 | 3.2 | 2.8 | 2.9 | 4.3 | 2.0 | 4.1 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 1.2 |
| 全 | 5.6 | 7.0 | 7.4 | 3.9 | 5.2 | 8.1 | 4.7 | 5.6 | ND(3.3) | 3.9 | ND(2.9) | ND(2.9) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

単位: Bq/L

| | K排水路 | | | | | | BC排水路 | | | | | |
|-----------------------|----------|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 |
| 採取日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 | 4月3日 | 4月4日 | 4月5日 | 4月6日 | 4月7日 | 4月8日 |
| 採取時刻 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 7:05 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 | 6:00 |
| 降雨量(mm/日) | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 流量(m ³ /秒) | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 | 解析中 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.95) | 0.73 | ND(0.79) | ND(0.70) | ND(0.92) | ND(0.70) | ND(0.57) | ND(0.65) | ND(0.78) | ND(0.73) | ND(0.63) | ND(0.70) |
| Cs-137(約30年) | 25 | 16 | 13 | 10 | 8.8 | 7.5 | ND(0.75) | 1.1 | ND(0.90) | ND(0.87) | ND(0.76) | ND(0.84) |
| 全 | 32 | 22 | 19 | 14 | 8.4 | 9.7 | ND(3.3) | 3.4 | ND(3.6) | ND(3.3) | ND(2.5) | ND(3.2) |
| H-3(約12年) | - | - | - | - | - | 分析中 | - | - | - | - | - | 分析中 |

* 太枠内が今回公表データ。他は4月8日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。