

福島第一原子力発電所 2号機原子炉格納容器ガス管理システムの気体のサンプリング結果

採取場所	2号機原子炉格納容器ガス管理システム出口			
試料形態	粒子状フィルタ		チャコールフィルタ	
試料採取日時刻	2020年3月6日 6:46 ~ 6:56		2020年3月6日 6:56 ~ 7:26	
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)	検出限界濃度 (Bq/cm ³)
I-131 (約8日)	ND	6.7E-07	ND	9.6E-07
Cs-134 (約2年)	ND	9.6E-07	ND	8.6E-07
Cs-137 (約30年)	ND	8.8E-07	ND	8.4E-07

. E - とは、 . × 1 0 ⁻ と同じ意味である。
 本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は、「ND」と記載。
 本サンプリングは、セシウムおよびヨウ素の核種分析結果を対象としている。
 測定対象外の項目は「 - 」と記す。