

福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	6月11日		6月11日		6月11日		6月11日		6月11日	6月11日	6月11日	
採取時刻	8:10		8:17		8:26		8:31		8:38	8:42	8:52	
全	ND(10)		ND(10)		ND(10)		ND(3.4)		ND(10)	ND(10)	ND(10)	
H-3(約12年)	18		24		22		25		380	630	930	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。